



Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура  
Тверской области  
Прокуратура  
Торопецкого района

ул. Соловьева, д. 8, г. Торопец,  
Тверская область, 172840

21.03.2021 № 435-1021

Руководителю ГКОУ «Плоскошской  
школы –интернат»  
Балакиреву В.В.

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства о пожарной  
безопасности в учреждениях с  
круглосуточным пребыванием  
граждан

Прокуратурой Торопецкого района проведена проверка в деятельности ГКОУ «Плоскошской школы –интернат» исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения, требующие принятия мер прокурорского реагирования.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

TP\* 02686

Согласно ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.

В силу ч. 3 ст. 4, ч. 2 ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона, пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону.

В силу п. 17 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» руководители организаций, в том числе организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В соответствии с п. 6.7.11. СП 2-13130.2020 стены с внутренней стороны, перегородки и перекрытия зданий ДОО, (класс Ф1.1), а также клубов (класс Ф2.1) в зданиях класса конструктивной пожарной опасности С1 – С3, в том числе с применением деревянных конструкций, должны иметь класс пожарной опасности К0.

Согласно п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути» перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

Согласно приказу Росстандарта от 10.06.2016 № 614 введен в действие «ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». (далее ГОСТ 12.4.026-2015)

В соответствии с п. 4.1 ГОСТ 12.4.026-2015 назначение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки состоит в обеспечении

однозначного понимания определенных требований, касающихся безопасности, сохранения жизни и здоровья людей, снижения материального ущерба, без применения слов или с их минимальным количеством. Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальную разметку следует применять для привлечения внимания людей, находящихся на производственных, общественных объектах и в иных местах, к опасности, опасной ситуации, для предостережения в целях избежания опасности, сообщения о возможном исходе в случае пренебрежения опасностью, предписания или требования определенных действий, а также для сообщения необходимой информации.

Согласно п.п. 4.8., 4.9 СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» кабельные линии и электропроводка, систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.

В силу п. 16 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» на объектах защиты запрещается, в том числе хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы.

Согласно п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой района совместно с сотрудниками ОНД И ПР по Андреапольскому, Торопецкому районам

установлено, что в ГКОУ «Плоскошской школе-интернат» отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты для внесения сведений о проведении эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, а также руководителем учреждения не представлены переработанные инструкции в отношении каждого здания, сооружения о мерах пожарной безопасности.

В административной части 1 этажа социально учреждения, а именно в кабинете директора допускается горючая отделка стен (деревянный сайдинг), аналогичные нарушения установлены на складе, в коридорах 1 и 2 этажа на эвакуационных выходах.

Кроме того, в кабинете № 16 учреждения установлен светильник менее 0, 5 метров от пожарных извещателей, аналогичное нарушение допущено в комнате для учителей (учительской).

Перед наружной дверью эвакуационного выхода, ведущий из коридора 1 этажа ГКОУ «Плоскошской школы-интернат» горизонтальная входная площадка имеет размеры с глубиной менее 1, 5 ширины полотна наружной двери.

На территории социального учреждения предел огнестойкости строительных конструкций внутренних открытых лестниц R-15 (деревянные), однако норма предела должны быть не менее R-45.

В подвале учреждения отсутствует знак «огнетушитель», знаки безопасности в коридоре 1 этажа изношены, необходима замена.

Кроме этого, шлейфы пожарной сигнализации не распространяют горение.

В нарушение требований НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», подвальные помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.

Помимо этого, подвальное помещение ГКОУ «Плоскошской школы-интернат» используется для хранения горючих материалов.

Выявленные нарушения вышеуказанного законодательства стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей должностными лицами ГКОУ «Плоскошской школы-интернат» и ненадлежащего контроля со стороны руководства.

В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 22, ст. 24 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять меры к устраниению и недопущению впредь подобных нарушений законодательства.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении указанного законодательства, к дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру Торопецкого района в письменной форме в установленный законом срок, при принятии решения о привлечении к ответственности виновны лиц, с приложением копий приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Прокурор района

советник юстиции

A.B. Воробьев